

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
BAN CHỈ HUY PCTT, TKCN VÀ PTDS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /PCTT, TKCN&PTDS

Thanh Hoá, ngày tháng 6 năm 2022

V/v vận hành các hồ chứa thủy điện trên
sông Mã.

Kính gửi:

- Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn;
- Giám đốc Công ty TNHH Hà Thành;
- Giám đốc Công ty CPTĐ Hoàng Anh Thanh Hóa;
- Giám đốc Công ty CP ĐTXD hạ tầng và giao thông Intracom.

Nhận được Văn bản số 03/TTr-TĐTS ngày 07/6/2022 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn về việc đề nghị chấp thuận sử dụng phát điện qua nhà máy, qua cống xả cát, đập tràn để duy trì mực nước hồ thủy điện Trung Sơn (có gửi kèm theo). Để chủ động ứng phó với mưa lũ đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa yêu cầu:

1. Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn:

- Thực hiện vận hành hồ theo chế độ vận hành trong mùa lũ quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018.

- Trước khi thực hiện lệnh vận hành các cửa xả, phải thông báo cho Trưởng Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Đài KTTV Bắc Trung Bộ; Giám đốc Công ty TNHH Hà Thành; chính quyền và nhân dân các địa phương khu vực hạ du biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Trường hợp các thông tin, số liệu có thay đổi so với nội dung tại Văn bản số 03/TTr-TĐTS ngày 07/6/2022 thì phải thông báo kịp thời cho các đơn vị nêu trên.

2. Trong quá trình hồ Trung Sơn vận hành, các hồ Thành Sơn, Bá Thước 1, Bá Thước 2, Cẩm Thủy 1 vận hành điều tiết với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng đến hồ; đồng thời phải đảm bảo mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường. Khi mực nước đạt đến mực nước dâng bình thường, vận hành điều tiết với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ.

3. Trong trường hợp mất thông tin liên lạc hoặc không nhận được lệnh vận hành của người ra lệnh vận hành hoặc các tình huống bất thường khác, Giám đốc các đơn vị quản lý, vận hành hồ quyết định việc vận hành hồ theo đúng quy định; đồng thời phải thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp theo quy định.

4. Giám đốc các đơn vị quản lý, vận hành hồ thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, đặc biệt việc quan trắc, dự báo, cung cấp số liệu, thông tin về Văn phòng thường trực Chỉ huy PCTT tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như trên (để th.hiện);
- BCĐ QG về PCTT (để b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Trưởng ban, các Phó trưởng ban (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- UBND các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoàng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, tp Thanh Hóa, tp Sầm Sơn;
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia;
- Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ;
- Đài Phát thanh và Truyền hình TH (để phát tin);
- Lưu VP.

**TL. TRƯỞNG BAN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG THƯỜNG
TRỰC CHỈ HUY PCTT TỈNH
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Hoài Nam